PEREGU MARE - 2024

	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	Acc.	Acc.	Acc.	5	2500	6,5 - 9,5	0.5	0.5	5	min. 5	250	250	50	200	50	10	0,1 - 0,5	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0
	-	TON	TFN	NTU	µS/cm	unități de pH	mg/l	mg/l	mgO_2/l	°DH	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml

PEREGU MARE, IEȘIRE STAȚIE DE TRATARE - UZINA DE APĂ - 2024

Data	Cod probă	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
16.05.2024	541	0	0	0	0.604	750	7.11	0.00	0.00	0.76	20.70	74.86	12.48	18.56	35	25	3	0.27	0	0	0	0	0
22.08.2024	831	0	0	0	0.578	715	7.13	0.00	0.00	0.67	19.60	70.62	15.25	17.40	22	30	3	0.28	0	0	0	0	0
02.10.2024	946	0	0	0	0.597	720	7.15	0.01	0.00	0.78	19.65	77.15	12.42	17.98	48	40	3	0.15	0	0	0	0	0
Minim		0	0	0	1	715	7	0	0	1	20	71	12	17	22	25	3	0	0	0	0	0	0
Mediu		0	0	0	1	728	7	0	0	1	20	74	13	18	35	32	3	0	0	0	0	0	0
Maxim		0	0	0	1	750	7	0	0	1	21	77	15	19	48	40	3	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PEREGU MARE, REȚEA DISTRIBUȚIE PEREGU MIC - Grădiniță cu program normal Peregu Mic - 2024

Data	Cod probă	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3^-	NO_2^-	Oxidabilitate	Duritate	Cl^-	SO_4^{2-}	NO_3^-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
16.05.2024	542	0	0	0	0.663	707	7.23	0.00	0.00	0.79	20.49	70.83	12.03	17.57	37	23	3	0.10	0	0	0	0	0
22.08.2024	832	0	0	0	0.353	710	7.15	0.00	0.00	0.70	19.32	70.18	14.91	17.11	22	35	3	0.10	0	0	0	0	0
02.10.2024	947	0	0	0	0.580	723	7.13	0.01	0.00	0.81	19.74	76.15	12.49	17.64	66	48	3	0.11	0	0	0	0	0
Minim		0	0	0	0	707	7	0	0	1	19	70	12	17	22	23	3	0	0	0	0	0	0
Mediu		0	0	0	1	713	7	0	0	1	20	72	13	17	42	35	3	0	0	0	0	0	0
Maxim		0	0	0	1	723	7	0	0	1	20	76	15	18	66	48	3	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NECESAR - 2024

	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3^-	NO_2^-	Oxidabilitate	Duritate	Cl^-	SO_4^{2-}	NO_3^-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
Necesar	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Probe rămase	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0