ŞAGU - 2024

	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	Acc.	Acc.	Acc.	5	2500	6,5 - 9,5	0.5	0.5	5	min. 5	250	250	50	200	50	10	0,1 - 0,5	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0
	-	TON	TFN	NTU	µS/cm	unități de pH	mg/l	mg/l	mgO_2/l	°DH	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml

ŞAGU, IEŞIRE STAȚIE DE TRATARE - UZINA DE APĂ - 2024

Data	Cod probă	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
10.04.2024	377	0	0	0	0.223	764	7.14	0.00	0.00	1.05	15.44	16.02	22.02	45.15	18	2	0	0.30	0	0	0	0	0
05.06.2024	607	0	0	0	0.621	580	7.18	0.00	0.00	0.76	14.43	10.64	17.06	27.69	54	12	0	0.23	0	0	0	0	0
19.08.2024	807	0	0	0	0.866	789	7.20	0.00	0.00	0.67	15.65	8.59	20.91	39.70	90	40	0	0.43	0	0	0	0	0
Minim		0	0	0	0	580	7	0	0	1	14	9	17	28	18	2	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0	0	0	1	711	7	0	0	1	15	12	20	38	54	18	0	0	0	0	0	0	0
Maxim		0	0	0	1	789	7	0	0	1	16	16	22	45	90	40	0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ŞAGU, REŢEA DISTRIBUŢIE CRUCENI - Grădiniţă cu program normal Cruceni, nr.178, tel.0257418484 - 2024

Data	Cod probă	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
10.04.2024	378	0	0	0	0.338	731	7.21	0.00	0.00	0.96	15.71	14.09	20.48	45.62	19	29	0	0.15	0	0	0	0	0
05.06.2024	608	0	0	0	0.693	574	7.20	0.00	0.00	0.70	14.88	8.47	15.19	20.65	12	2	0	0.10	0	0	0	0	0
19.08.2024	808	0	0	0	1.020	771	7.11	0.04	0.00	0.61	15.76	8.41	20.87	39.67	85	28	0	0.12	0	0	0	0	0
Minim		0	0	0	0	574	7	0	0	1	15	8	15	21	12	2	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0	0	0	1	692	7	0	0	1	15	10	19	35	39	20	0	0	0	0	0	0	0
Maxim		0	0	0	1	771	7	0	0	1	16	14	21	46	85	29	0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Depăşiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depăşiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NECESAR - 2024

	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
Necesar	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Probe rămase	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0