

ARAD UZINA Nr.2 - 2024

Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	NO ₂ -	NO ₃ -	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens
	0.5	50	10	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0	0
	mg/l	mg/l	μg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml

ARAD UZINA Nr.2, APĂ BRUTĂ - 2024

Data	Cod probă	NO ₂ -	NO ₃ -	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens
03.01.2024	1	0.05	17.27		0	0	0	0	0	
08.01.2024	13	0.04	0.00		0	0	0	0	0	
15.01.2024	25	0.05	3.16		0	0	0	0	0	
25.01.2024	54	0.03	4.74		0	0	0	0	0	
29.01.2024	67	0.05	4.06		0	0	0	0	0	
05.02.2024	98	0.04	3.36		0	0	0	0	0	
12.02.2024	108	0.08	5.12		0	0	0	0	0	
19.02.2024	128	0.06	3.91		0	0	0	0	0	
26.02.2024	150	0.05	15.97		0	0	0	0	0	
04.03.2024	170	0.06	3.16		0	0	0	0	0	0
11.03.2024	204	0.00	32.78	0	0	0	0	0	0	0
18.03.2024	236	0.05	3.57	0	0	0	0	0	0	0
25.03.2024	294	0.00	3.67	0	0	0	0	0	0	0
01.04.2024	326	0.05	7.62	0	0	0	0	0	0	0
08.04.2024	350	0.04	4.90		0	0	0	0	0	0
15.04.2024	414	0.06	4.10		0	0	0	0	0	0
22.04.2024	459	0.08	4.15		0	0	0	0	0	0
07.05.2024	510	0.04	3.62		0	0	0	0	0	0
13.05.2024	518	0.07	3.49		0	0	0	0	0	0
20.05.2024	551	0.05	3.61		0	0	0	0	0	0
27.05.2024	592	0.05	3.98		0	0	0	0	0	0
03.06.2024	599	0.05	5.12		0	0	0	0	0	0
10.06.2024	622	0.06	5.00		0	0	0	0	0	0

17.06.2024	634				0	0	0	0	0	0
25.06.2024	659				0	0	0	0	0	0
01.07.2024	668				0	0	0	0	0	0
08.07.2024	699				0	0	0	0	0	0
15.07.2024	726				0	0	0	0	0	0
26.08.2024	837				0	0	0	0	0	0
01.10.2024	932	0.03	3.44							0
12.11.2024	1107	0.02	3.45							0
18.11.2024	1140									0
Minim		0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0.05	6.13	0	0	0	0	0	0	0
Maxim		0.08	32.78	0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		25	25	4	29	29	29	29	29	23
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NECESAR - 2024

	NO ₂ -	NO ₃ -	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliform i	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens
Necesar	25	25	4	25	25	25	25	25	25
Probe rămase	0	0	0	-4	-4	-4	-4	-4	2