VĂRȘAND - 2024

	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	Acc.	Acc.	Acc.	5	2500	6,5 - 9,5	0.5	0.5	5	min. 5	250	250	50	200	50	10	0,1 - 0,5	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0
	-	TON	TFN	NTU	µS/cm	unități de pH	mg/l	mg/l	mgO_2/l	°DH	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml

VĂRȘAND, IEȘIRE STAȚIE DE TRATARE - UZINA DE APĂ - 2024

Data	Cod probă	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
25.03.2024	306	0	0	0	0.777	630	7.65	0.00	0.00	0.96	7.33	68.00	11.28	0.00	64	9	2	0.23	0	0	0	0	0
16.09.2024	887	0	0	0	0.117	640	7.63	0.00	0.00	0.93	8.17	67.64	6.06	3.79	4	0	2	0.46	0	0	0	0	0
Minim		0	0	0	0	630	8	0	0	1	7	68	6	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0
Mediu		0	0	0	0	635	8	0	0	1	8	68	9	2	34	5	2	0	0	0	0	0	0
Maxim		0	0	0	1	640	8	0	0	1	8	68	11	4	64	9	2	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VĂRȘAND, REȚEA DISTRIBUȚIE VĂRȘAND - Școală Primară Vărșand, nr.30 - 2024

Data	Cod probă	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
25.03.2024	307	0	0	0	0.758	643	7.55	0.00	0.00	0.89	7.40	66.92	9.28	0.00	21	6	3	0.10	0	0	0	0	0
16.09.2024	888	0	0	0	0.112	644	7.61	0.13	0.03	0.93	8.19	71.40	3.63	4.24	34	3	2	0.20	18	14	0	0	0
Minim		0	0	0	0	643	8	0	0	1	7	67	4	0	21	3	2	0	0	0	0	0	0
Mediu		0	0	0	0	644	8	0	0	1	8	69	6	2	28	5	3	0	9	7	0	0	0
Maxim		0	0	0	1	644	8	0	0	1	8	71	9	4	34	6	3	0	18	14	0	0	0
Nr. probe		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NECESAR - 2024

	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
Necesar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Probe rămase	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0