# ZĂBRANI - 2024

| | $NO_2^-$ | $NO_3^-$ | As | NTG 22°C | NTG 37°C | Coliformi | E. coli | Enterococi | Clostridium perfringens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023 | 0.5 | 50 | 10 | Fără modificări anormale | Fără modificări anormale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | mg/l | mg/l | µg/l | - | - | număr/ 100 ml | număr/ 100 ml | număr/ 100 ml | număr/ 100 ml |

## ZĂBRANI, APĂ BRUTĂ - 2024

| Data | Cod probă | $NO_2^-$ | $NO_3^-$ | As | NTG 22°C | NTG 37°C | Coliformi | E. coli | Enterococi | Clostridium perfringens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2024 | 320 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.07.2024 | 694 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 22.11.2024 | 1199 | 0.01 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minim | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediu | | 0.00 | 0.77 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Maxim | | 0.01 | 2.32 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Nr. probe | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Depășiri | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| % Depășiri | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## NECESAR - 2024

| | $NO_2^-$ | $NO_3^-$ | As | NTG 22°C | NTG 37°C | Coliformi | E. coli | Enterococi | Clostridium perfringens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necesar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Probe rămase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |