ZĂBRANI - 2024

	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	Acc.	Acc.	Acc.	5	2500	6,5 - 9,5	0.5	0.5	5	min. 5	250	250	50	200	50	10	0,1 - 0,5	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0
	-	TON	TFN	NTU	µS/cm	unități de pH	mg/l	mg/l	mgO_2/l	°DH	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml

ZĂBRANI, IEȘIRE STAȚIE DE TRATARE - UZINA DE APĂ - 2024

Data	Cod probă	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
27.03.2024	321	0	0	0	0.410	540	7.10	0.16	0.00	0.87	13.62	5.90	16.73	4.39	16	48	0	0.30	0	0	0	0	0
04.07.2024	695	0	0	0	0.344	538	7.04	0.20	0.00	0.72	12.89	5.89	16.61	4.40	5	37	0	0.30	0	0	0	0	0
22.11.2024	1200	0	0	0	0.215	521	7.67	0.12	0.00	1.05	11.43	6.40	16.12	5.74	36	39	0	0.35	0	1	0	0	0
Minim		0	0	0	0	521	7	0	0	1	11	6	16	4	5	37	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0	0	0	0	533	7	0	0	1	13	6	16	5	19	41	0	0	0	0	0	0	0
Maxim		0	0	0	0	540	8	0	0	1	14	6	17	6	36	48	0	0	0	1	0	0	0
Nr. probe		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ZĂBRANI, REȚEA DISTRIBUȚIE NEUDORF - Școală Primară Neudorf nr.99 0257457625 - 2024

Data	Cod probă	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
27.03.2024	322	0	0	0	0.368	540	7.16	0.11	0.00	0.93	12.66	6.06	17.46	3.69	17	47	0	0.10	0	0	0	0	0
04.07.2024	696	0	0	0	0.521	533	7.11	0.20	0.00	0.76	12.39	6.12	17.23	3.75	2	38	0	0.10	0	0	0	0	0
22.11.2024	1201	0	0	0	0.327	544	7.59	0.01	0.00	1.02	10.44	7.47	15.84	5.96	48	37	0	0.10	0	0	0	0	0
Minim		0	0	0	0	533	7	0	0	1	10	6	16	4	2	37	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0	0	0	0	539	7	0	0	1	12	7	17	4	22	41	0	0	0	0	0	0	0
Maxim		0	0	0	1	544	8	0	0	1	13	7	17	6	48	47	0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NECESAR - 2024

	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
Necesar	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Probe rămase	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0