ZERIND - 2024

	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	Acc.	Acc.	Acc.	5	2500	6,5 - 9,5	0.5	0.5	5	min. 5	250	250	50	200	50	10	0,1 - 0,5	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0
	-	TON	TFN	NTU	µS/cm	unități de pH	mg/l	mg/l	mgO_2/l	°DH	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml

ZERIND, IEȘIRE STAȚIE DE TRATARE - UZINA DE APĂ - 2024

Data	Cod probă	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
25.03.2024	310	0	0	0	0.376	558	7.50	1.20	0.00	0.80	6.81	37.52	7.56	0.00	17	3	98	0.27	0	0	0	0	0
16.09.2024	891	0	0	0	0.150	563	7.52	0.70	0.07	0.96	6.91	47.07	7.13	3.09	5	0	84	0.12	0	0	0	0	0
Minim		0	0	0	0	558	8	1	0	1	7	38	7	0	5	0	84	0	0	0	0	0	0
Mediu		0	0	0	0	561	8	1	0	1	7	42	7	2	11	2	91	0	0	0	0	0	0
Maxim		0	0	0	0	563	8	1	0	1	7	47	8	3	17	3	98	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ZERIND, REȚEA DISTRIBUȚIE IERMATA NEAGRĂ - Școală primară Iermata Neagră - 2024

Data	Cod probă	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
25.03.2024	311	0	0	0	0.291	556	7.51	1.20	0.00	0.73	6.84	38.40	7.79	0.00	17	2	98	0.10	0	0	0	0	0
16.09.2024	892	0	0	0	0.375	559	7.49	0.70	0.08	0.99	6.93	41.45	4.50	3.29	6	0	84	0.10	0	0	0	0	0
Minim		0	0	0	0	556	7	1	0	1	7	38	5	0	6	0	84	0	0	0	0	0	0
Mediu		0	0	0	0	558	8	1	0	1	7	40	6	2	12	1	91	0	0	0	0	0	0
Maxim		0	0	0	0	559	8	1	0	1	7	41	8	3	17	2	98	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NECESAR - 2024

	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH_3-	NO_2-	Oxidabilitate	Duritate	Cl-	$SO_4$2-	NO_3-	Fe	Mn	As	Cl_2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
Necesar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Probe rămase	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0