COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.
Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J1991000110028
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR
tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

ARAD - 2026

Nr. Ieșire 356

	NO_2^-	NO_3^-	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens	Cadmiu	Crom total	Cupru	Plumb	Nichel
Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	0.5	50	10	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0	0	5	25	2000	5	20
	mg/l	mg/l	µg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l

ARAD APĂ BRUTĂ - 2026

Data	Cod probă	NO_2^-	NO_3^-	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens	Cadmiu	Crom total	Cupru	Plumb	Nichel
12.01.2026	1	0.03	3.63		0	0	0	0	0	0					
19.01.2026	20	0.03	3.56		0	0	0	0	0	0					
26.01.2026	32	0.03	3.38		0	0	0	0	0	0					
02.02.2026	49	0.05	5.78		0	0	0	0	0	0					
09.02.2026	73	0.02	10.17		0	0	0	0	0	0					
02.03.2026	139	0.05	3.89		0	0	0	0	0	0					
09.03.2026	175	0.03	6.57	0	0	0	0	0	0	0					
06.04.2026	309	0.04	6.60		0	0	0	0	0	0					
14.04.2026	326	0.00	3.86		0	0	0	0	0	0					
Minim		0.00	3.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0.03	5.27	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Maxim		0.05	10.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		9	9	1	9	9	9	9	9	9	0	0	0	0	0
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

NECESAR - 2026

	NO_2^-	NO_3^-	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens	Cadmiu	Crom total	Cupru	Plumb	Nichel
Necesar	25	25	5	25	25	25	25	25	25	1	1	1	1	1
Probe rămase	16	16	4	16	16	16	16	16	16	1	1	1	1	1