

**COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.**

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J1991000110028
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0001 5684 0001 - BCR

tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

**GURAHONȚ - 2026**

Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	Turbiditate	Cl ₂	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
	5	0,1 - 0,5	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0
	NTU	mg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml

REZERVOR UZINA DE APĂ - 2026

Data	Cod probă	Turbiditate	Cl ₂	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
10.02.2026	100	0.180	0.30			0	0	0
Minim		0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0
Maxim		0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		1	1	0	0	1	1	1
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00

REZERVOR MĂDRIGEȘTI - 2026

Data	Cod probă	Turbiditate	Cl ₂	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
10.02.2026	104	0.465	0.11			0	0	0
Minim		0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0
Maxim		0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		1	1	0	0	1	1	1
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00

REZERVOR ALMAȘ - 2026

Data	Cod probă	Turbiditate	Cl ₂	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
10.02.2026	103	0.470	0.11			0	0	0
Minim		0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0
Maxim		0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		1	1	0	0	1	1	1
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00

REZERVOR IOSAȘI - 2026

Data	Cod probă	Turbiditate	Cl2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
10.02.2026	101	0.532	0.17			0	0	0
Minim		1	0	0	0	0	0	0
Mediu		1	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0
Maxim		1	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		1	1	0	0	1	1	1
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00

REZERVOR SECAȘ - 2026

Data	Cod probă	Turbiditate	Cl2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
10.02.2026	102	0.310	0.10			0	0	0
Minim		0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0
Maxim		0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		1	1	0	0	1	1	1
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00

NECESAR - 2026

	Turbiditate	Cl2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
Necesar	15	15	15	15	15	15	15
Probe rămase	10	10	15	15	10	10	10