



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, Județul Arad România, cod poștal 310178
 CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J1991000110028
 Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
 IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR

tel: +40 257 270 849
 +40 257 270 843
 fax: +40 257 270 981
 apacanal@caarad.ro
 www.caarad.ro
 program între 8:00 - 16:00



MONEASA - 2026

Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	Turbiditate	Cl ₂	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
	5	0,1 - 0,5	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0
	NTU	mg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml

REZERVOR MONEASA - 2026

Data	Cod probă	Turbiditate	Cl ₂	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
03.02.2026	65	0.658	0.15			0	0	0
20.03.2026	248	0.369	0.33	0	0	0	0	0
06.04.2026	303			0	0			
Minim		0	0	0	0	0	0	0
Mediu		1	0	0	0	0	0	0
Maxim		1	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		2	2	2	2	2	2	2
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REZERVOR SLATINA DE CRIȘ - 2026

Data	Cod probă	Turbiditate	Cl ₂	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
03.02.2026	66	0.879	0.10			0	0	0
20.03.2026	249	0.531	0.23	0	0	0	0	0
06.04.2026	302			0	0			
Minim		1	0	0	0	0	0	0
Mediu		1	0	0	0	0	0	0
Maxim		1	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		2	2	2	2	2	2	2
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NECESAR - 2026

	Turbiditate	Cl ₂	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
Necesar	6	6	6	6	6	6	6
Probe rămase	2	2	2	2	2	2	2