COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.
Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J1991000110028
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR
tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

ZERIND - 2026

	NO_2-	NO_3-	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens	Cadmiu	Crom total	Cupru	Plumb	Nichel
Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	0.5	50	10	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0	0	5	25	2000	5	20
	mg/l	mg/l	µg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr / 100 ml	număr/ 100 ml	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l

ZERIND APĂ BRUTĂ - 2026

Data	Cod probă	NO_2-	NO_3-	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens	Cadmiu	Crom total	Cupru	Plumb	Nichel
24.03.2026	271	0.00	1.70	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minim		0.00	1.70	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0.00	1.70	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maxim		0.00	1.70	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Depășiri		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NECESAR - 2026

	NO_2-	NO_3-	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens	Cadmiu	Crom total	Cupru	Plumb	Nichel
Necesar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Probe rămase	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1