



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.
Strada Sablin Onișgor 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J1991000110028
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 260531 0015 0081 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8.00 - 16.00

GURAHONT - 2026

Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH ₄ ⁺	NO ₂ ⁻	Oxidabilitate	Duritate	Cl ⁻	SO ₄ ²⁻	NO ₃ ⁻	Fe	Mn	As	Cl ₂	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens	Bor	HPA	Benzo(a)piren	1,2-dicloroetan	Pesticide	Suma tetracloretena, tricloretena	Trihalometani	Al	Cd	Cr total	Cu	Ni	Pb	Se	Sb
	Acc.	Acc.	Acc.	Acc. FMA	2500	6,5 - 9,5	0,5	0,5	5	min. 5	250	250	50	200	50	10	0,1 - 0,5	FMA	FMA	0	0	0	0	1,5	0,1	0,01	3	0,1	10	100	200	5	25	2000	20	5	20	10
	-	TON	TFN	-	µS/cm	unități de pH	mg/l	mg/l	mgO ₂ /l	°DH	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	-	-	număr/100 ml	număr/100	număr/100 ml	număr/100 ml	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l

GURAHONT, IEȘIRE STAȚIE DE TRATARE - UZINA DE APĂ - 2026

Data prelevării	Cod probă	Culoare	Gust	Miros	Turbiditate	Conductivitate	pH	NH ₄ ⁺	NO ₂ ⁻	Oxidabilitate	Duritate	Cl ⁻	SO ₄ ²⁻	NO ₃ ⁻	Fe	Mn	As	Cl ₂	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens	Bor	HPA	Benzo(a)piren	1,2-dicloroetan	Pesticide	Suma tetracloretena, tricloretena	Trihalometani	Al	Cd	Cr total	Cu	Ni	Pb	Se	Sb			
10.02.2026	98	0	0	0	0.310	423	7.92	0.00	0.00	0.74	11.51	6.56	15.83	5.39	0	1	0	0.32	0	0	0	0	0	0																		
16.06.2026	668	0	0	0	0.260	391	7.37	0.00	0.00					3.83	16			0.31	0	0	0	0	0																			
Minim	0	0	0	0	391	7	0	0	1	12	7	16	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mediu	0	0	0	0	407	8	0	0	1	12	7	16	5	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	####	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	###	###	####	###	###	###	###	###	###	###	###	###
Maxim	0	0	0	0	423	8	0	0	1	12	7	16	5	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nr. probe	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Deplăși	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
% Deplăși	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	####	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	###	###	###	####	###	###	###	###	###	###	

GURAHONT, REȚEA DISTRIBUȚIE MĂDRIGESTI - Școala Primară Mădrigesti, nr.98, 0257317582/PRI - 2026

[illegible]

GURAHONT. REȚEA DISTRIBUTIE CROCNA - Școala Primară Crocna, nr.84 - 2026

[illegible]

