COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.
Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, judeţul Arad România, cod poştal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J1991000110028
Capital vărsat şi subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR
tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program Intre 8:00 - 16:00

INEU - 2026

	NO_2^-	NO_3^-	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens	Cadmiu	Crom total	Cupru	Plumb	Nichel	Bor	Seleniu	Stibiu	HPA	Benzo(a) piren	1,2 dicloretan	Pesticide	Suma tetracloretena, tricloretena	Trihalometani
Valori max. admise Ordonanţa nr.7 din 18.01.2023	0.5	50	10	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0	0	5	25	2000	5	20	1.5	20	10	0.1	0.01	3	0.1	10	100
	mg/l	mg/l	µg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr / 100 ml	număr/ 100 ml	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l

INEU APĂ BRUTĂ - 2026

Data	Cod probă	NO_2^-	NO_3^-	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens	Cadmiu	Crom total	Cupru	Plumb	Nichel	Bor	Seleniu	Stibiu	HPA	Benzo(a) piren	1,2 dicloretan	Pesticide	Suma tetracloretena, tricloretena	Trihalometani
03.02.2026	58	0.03	8.20	0	0	0	1	0	0	0														
16.02.2026	126	0.02	4.97	0	0	0	4	0	0	0														
20.03.2026	251			0							0	0	0	0	0									
07.05.2026	440	0.02	13.20	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0									
29.05.2026	589										0	0	0	0	0									
04.06.2026	620	0.00	0.79	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0									
Minim		0.00	0.79	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0.02	6.79	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Maxim		0.03	13.20	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depăşiri		0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depăşiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

NECESAR - 2026

	NO_2^-	NO_3^-	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens	Cadmiu	Crom total	Cupru	Plumb	Nichel	Bor	Seleniu	Stibiu	HPA	Benzo(a) piren	1,2 dicloretan	Pesticide	Suma tetracloretena, tricloretena	Trihalometani
Necesar	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Probe rămase	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2