



tel: +40 257 270 949
+40 257 270 943
fax: +40 257 270 981
apacanaliz@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

APATEU - 2026

Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	NO ₂ -	NO ₃ -	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens	Cadmium	Crom total	Cupru	Plumb	Nichel	Bor	Seleniu	Stibiu	HPA	Benzo(a) piren	1,2 dicloretan	Pesticide	Suma tetracloretena, tricloretena	Trihalom etani
	0.5	50	10	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0	0	5	25	2000	5	20	1.5	20	10	0.1	0.01	3	0.1	10	100
	mg/l	mg/l	µg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr / 100 ml	număr/ 100 ml	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l

APATEU APĂ BRUTĂ - 2026

Data	Cod probă	NO ₂ -	NO ₃ -	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens	Cadmium	Crom total	Cupru	Plumb	Nichel	Bor	Seleniu	Stibiu	HPA	Benzo(a) piren	1,2 dicloretan	Pesticide	Suma tetracloretena, tricloretena	Trihalom etani
22.04.2026	392	0.01	3.80	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
26.05.2026	572	0.00	3.92	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
20.07.2026	476															1.2	0	0			0	0	0	0
Minim		0.00	3.80	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0.01	3.86	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
Maxim		0.01	3.92	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	1	1	1	1
Depășiri		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00

NECESAR - 2026

	NO ₂ -	NO ₃ -	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens	Cadmium	Crom total	Cupru	Plumb	Nichel	Bor	Seleniu	Stibiu	HPA	Benzo(a) piren	1,2 dicloretan	Pesticide	Suma tetracloretena, tricloretena	Trihalom etani
Necesar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Probe rămase	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0