

tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	Turbiditate	Cl2	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
	5	0,1 - 0,5	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0
	NTU	mg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml

[illegible]

REZERVOR 2 GHIOROC - 2026

Data	Cod probă	Turbiditate	Cl ₂	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
09.03.2026	184	0.353	0.29	0	0	0	0	0
05.05.2026	431	0.394	0.49	0	0	0	0	0
09.07.2026	753	0.183	0.20	0	0	0	0	0
Minim		0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0	0	0	0	0	0	0
Maxim		0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		3	3	3	3	3	3	3
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REZERVOR 3 GHIOROC - 2026

Data	Cod probă	Turbiditate	Cl ₂	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
09.03.2026	185	0.389	0.16	0	0	0	0	0
05.05.2026	432	0.202	0.49	0	0	0	0	0
09.07.2026	754	0.217	0.18	0	0	0	0	0
Minim		0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0	0	0	0	0	0	0
Maxim		0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		3	3	3	3	3	3	3
Depășiri		0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NECESAR - 2026

	Turbiditate	Cl ₂	NTG 22°C	NTG 37 °C	Coliformi	E. coli	Enterococi
Necesar	9	9	9	9	9	9	9
Probe rămase	0	0	0	0	0	0	0