COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.
Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, Județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J19910001100 28
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR
tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program Intre 8:00 - 16:00

VINGA - 2026

	NO_2^-	NO_3^-	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens	Cadmiu	Crom total	Cupru	Plumb	Nichel	Bor	Seleniu	Stibiu	HPA	Benzo(a) piren	1,2 dicloretan	Pesticide	Suma tetracloretena, tricloretena	Trihalom etani
Valori max. admise Ordonanța nr.7 din 18.01.2023	0.5	50	10	Fără modificări anormale	Fără modificări anormale	0	0	0	0	5	25	2000	5	20	1.5	20	10	0.1	0.01	3	0.1	10	100
	mg/l	mg/l	µg/l	-	-	număr/ 100 ml	număr/ 100 ml	număr / 100 ml	număr/ 100 ml	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l

VINGA APĂ BRUTĂ - 2026

Data	Cod probă	NO_2^-	NO_3^-	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens	Cadmiu	Crom total	Cupru	Plumb	Nichel	Bor	Seleniu	Stibiu	HPA	Benzo(a) piren	1,2 dicloretan	Pesticide	Suma tetracloretena, tricloretena	Trihalom etani
09.02.2026	85	0.00	27.77	0	0	0	0	0	0	0														
15.04.2026	339										0	0	0	0	0									
22.06.2026	697	0.00	27.34	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0									
Minim		0.00	27.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mediu		0.00	27.56	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Maxim		0.00	27.77	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr. probe		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depășiri		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Depășiri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

NECESAR - 2026

	NO_2^-	NO_3^-	As	NTG 22°C	NTG 37°C	Coliformi	E. coli	Enterococi	Clostridium perfringens	Cadmiu	Crom total	Cupru	Plumb	Nichel	Bor	Seleniu	Stibiu	HPA	Benzo(a) piren	1,2 dicloretan	Pesticide	Suma tetracloretena, tricloretena	Trihalom etani
Necesar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Probe rămase	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1